

Paysandú, 30 de Junio de 2021.-

Comunicado 3

Licitación Abreviada 102266/1

Referente a la Licitación Abreviada 102266 –, “Obra 832, Cerramiento con tejido olímpico en Velódromo Municipal”, esta Intendencia hace la siguiente aclaración:

Referente a la consulta realizada, relativa a dicha Licitación, se brinda la siguiente respuesta:

Consulta:

¿El tejido olímpico se termina con alambre de púas en la parte superior? ¿Y con qué tipo de alambre y calibre, se hace la sujeción en la parte inferior, media y superior del tejido olímpico?

Respuesta:

Si llevara 3 hilos de alambre de púas galvanizado N° 15 en la parte del quiebre de las columnas de hormigón.

Si llevara 3 riendas (una en la parte superior, otra en la parte inferior y otra a media altura) de alambre galvanizado N° 14.



NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS