

Paysandú, 08 de Septiembre de 2021.-

Comunicado 1

Licitación Abreviada 104141/1 Obra 862.-

Referente a “Construcción de Cordón, Cuenta y Badenes en Ciudad de Paysandú, localidad de Lorenzo Geyres”

Esta Intendencia realiza las siguientes aclaraciones:

Consulta:

Si bien el Artículo 9.2 de la Memoria Descriptiva, especifica que no se aceptará el uso de cordoneras para la ejecución del cordón cuneta; por otro lado el plano propuesto para la ejecución del cordón (Plano 1) está dimensionado para ser ejecutado con cordonera (sin hierro).

¿Se puede realizar con cordonera?

Respuesta:

La lámina C1 presenta el perfil transversal del cordón terminado y en planta la distancia entre juntas, esto sirve como referencia para la confección de moldes (preferentemente metálicos).

No llevan armadura de hierro, pero la confección es con la utilización de moldes. Tal y como se aclara en el pliego, no se admite cordonera.


NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS